

Note de calcul relative au respect des critères de salubrité en matière d’éclairage naturel

Demandeur: Jeremy Corman

Adresse du projet: Rue des Houblonnières 53 4020 Liège

Date de création du logement: Avant le 01/01/2008

Coefficients appliqués: 1/14 (vertical), 1/16 (toiture)

Local	Superficie local (m²)	Vitrage vertical (m²)	Vitrage toiture (m²)	Minimum requis (m²)	Ratio (Ce)	Conforme ?
Cuisine	16	1.8	0	1.14	1.58	Oui
Salon	22	2.4	0	1.57	1.53	Oui
Salle à manger	18	2	0	1.29	1.56	Oui
Chambre	16	1.6	0	1.14	1.40	Oui
Chambre	16	1.6	0	1.14	1.40	Oui
Chambre	16	1.4	0	1.14	1.23	Oui
Chambre	14	1.4	0	1.00	1.40	Oui
Bureau	12	1.2	0	0.86	1.40	Oui
Salle polyvalente	18	0	1.2	1.13	1.07	Oui